



VKF Anerkennung Nr. 22043

Inhaber /-in

KGG Brandschutzsysteme GmbH
Max Planck Str. 2
86757 Wallerstein
Germany

Hersteller /-in

KGG Brandschutzsysteme GmbH
86757 Wallerstein
Germany

Gruppe 249 - Feuerschutzvorhänge

Produkt TFF-H

Beschreibung Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe, Edelstahleinlage, Silikon-Beschichtung, (D=0,63mm, MA=870g/m²), oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen, horizontale Einbauanlage

Anwendung E 60-RF1
Bgepr=2660mm, Hgepr=3269mm,
Brandbeanspruchung von unten
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005672-2' (22.04.2010); ift, Rosenheim: Gutachterliche Stellungnahme '16-003218-PR01 (PB+KB-C04-UZ05-de-01)' (12.04.2017)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse E 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2026

Ausstellungsdatum 07.09.2022

Ersetzt Dokument vom 27.12.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 22043

Inhaber /-in: KGG Brandschutzsysteme GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 07.09.2022

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 16-003218-PR01 (PB+KB-C04-UZ05-de-01) vom 12.04.2017

- Einbau horizontal: Bmax=5000mm, Hmax=10000mm, Amax=50m²