



## VKF Anerkennung Nr. 27713

**Inhaber /-in**

KGG Brandschutzsysteme GmbH  
Max Planck Str. 2  
86757 Wallerstein  
Germany

**Hersteller /-in**

KGG Brandschutzsysteme GmbH  
86757 Wallerstein  
Germany

**Gruppe** 249 - Feuerschutzvorhänge

**Produkt** TFF-EI30

**Beschreibung** Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe KGG EI22 (D=16mm, MA=7kg/m<sup>2</sup>), oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen

**Anwendung** EI 30  
Bgepr=5260mm, Hgepr=3830mm  
MBW/LBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** ift, Rosenheim: Prüfbericht '17-003204-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (05.02.2018), Prüfbericht '15-002820-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (07.11.2016), Gutachterliche Stellungnahme '17-002644-PR02 (GAS-C04-UZ05-de-04)' (09.12.2020)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 22.12.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 27713**

**Inhaber /-in:** KGG Brandschutzsysteme GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2024

**Ausstellungsdatum:** 22.12.2023

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, ift Rosenheim, Nr. 17-002644-PR02 (GAS-C04-UZ05-de-04) vom 09.12.2020

- Rahmenlichtmass:  
Bmax=5790mm, Hmax=4210mm, Amax=24.38m<sup>2</sup>
- Anschluss an bekleidete Stahlkonstruktion
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachterliche Stellungnahme